



BYGGADMINISTRASJON HARALD  
BJØRNDAL AS  
Postboks 103  
5649 EIKELANDSOSEN

Vår referanse: 2021/29182-6  
Saksbehandler: Morten Ramsdal  
Dato: 18. oktober 2023  
Deres ref.:

## **Bergen Vanns uttalelse til revidert VA-Rammeplan Gnr 160 bnr 397, 398, 410 Schweigårds vei 53-55 Bendixens vei 22 VA rammeplan planID 65880000**

Vi viser til revidert VA-rammeplan mottatt den 26.9.23. Tidligere uttalelse utgår og blir erstattet av denne.

### **Oppsummering av hovedprinsippene i planen:**

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart H1 Rev B, datert 25.9.23

### **Vannforsyning:**

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 150 mm, SJG, 1974) i Bendixens vei. Eksisterende stikkledninger saneres og erstattes med ny fellesledning for de planlagte bygningene.

### **Håndtering av spillvann:**

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 1500 mm, BTG, 1947) via selvfallsledning. Eksisterende stikkledninger saneres og erstattes med ny fellesledning for de planlagte bygningene.

### **Overvannshåndtering:**

Overvann skal håndteres ved lokal infiltrasjon. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere samlet fordrøyningsvolum på ca. 8m<sup>3</sup>. Volumet fordeles på sandfang med infiltrasjon som skal ta imot avrenning fra tak og andre tette flater. Flomveier er vist på vedlagt VA rammeplankart.

### **Kommunal overtakelse:**

Ny kommunal kum med hydrant i Bendixens vei, som erstatter dagens hydrant

### **Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:**

- Private ledninger som skal saneres skal plugges på anbringen på hovedledningen

Med hilsen  
Bergen Vann

Solveig Hovland - Fagansvarlig  
Morten Ramsdal - saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk*