



BERGEN  
KOMMUNE

Bergen Vann

NORCONSULT NORGE AS  
Postboks 626  
1303 SANDVIKA

Vår referanse: 2022/134400-7  
Saksbehandler: Karoline Presthus  
Dato: 14. mai 2024  
Deres ref.: Erlend Bergsjø Sand

## Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan Gnr 306 bnr 1 Gaupås høydebasseng, 71150000

Vi viser til VA-rammeplan for Gaupås høydebasseng, mottatt den 24.04.2024.

### Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 24.04.2024.

### Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet fremtidig offentlig vann-nett i Gaupåsveien. Ledningene utenfor plangrense er kun til illustrasjon, ref. Plantegning GH102. Prosjektet er avhengig av ledningsanlegg som bygges i tilstøtende prosjekter.

### Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres lokalt. Vann på bassengtømmen lagres i sprengsteinsfyllingen under bassengene.

Flomveiene følger eksisterende bekkedrag, sti og lavbrekk i terrenget. Disse flomveiene skal i størst mulig grad bevares. Nye avskjærende grøfter føres til eksisterende bekkedrag/vannsig

Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

### Kommunal overtakelse:

Det etableres brannuttak i alle vannkummer innen planområdet. Vannledning frem til slukkevannsuttak skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Bergen Vann.

Det etableres ny trykkøkningsstasjon.

Opp til høydebassenget legges det tur- og returledning i størrelsesområdet DN500 til DN600. Endelige dimensjoner fastsettes ved detaljprosjektering.

Med hilsen  
Bergen Vann

Solveig Hovland - fagansvarlig  
Karoline Presthus - saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

Kopi til: BV Plan, utvikling og klimatilpassing (Arbeidssted) - Zlatko Cemalovic

**Postadresse:**  
Postboks 7700, 5020 BERGEN  
**Kontoradresse:**  
Fjøsangerveien 68

**Telefon:** 55566000  
**E-post:** vann.avlop@bergen.kommune.no  
**Internett:** www.bergen.kommune.no